

Số: 12/TM-TTYT

Đak Pơ, ngày 06 tháng 6 năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị có kinh doanh các mặt hàng điện tử,

Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ xin trân trọng gửi tới quý Công ty danh mục hàng hóa Trung tâm có nhu cầu mua sắm Bộ lưu điện UPS 3KVA, danh mục và số lượng chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Thời hạn tiếp nhận báo giá trước: 10 giờ 00 phút ngày 14/6/2024;

Địa chỉ tiếp nhận: Báo giá gửi bản scan về địa chỉ email: trungtamytedakpomuasam20242030@gmail.com đồng thời văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp gửi qua đường công văn về địa chỉ tiếp nhận: Phòng Tổ chức-Hành chính – Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ, địa chỉ đơn vị: 100 Võ Nguyên Giáp, tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai, Điện thoại: 0981.419.012 gặp (Ms. Thương).

Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ rất mong nhận được phản hồi thông tin từ các đơn vị cung cấp.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HSMS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hà Ngọc Hải

**DANH MỤC TÀI SẢN, HÀNG HOÁ**

(Kèm theo Thư mời chào giá số: 12/TM-TTYT ngày 03/6/2024 của Trung tâm Y tế huyện Đắk Pơ)

STT	Danh mục tài sản, hàng hoá	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật(nếu có)
1	Bộ lưu điện UPS 3KVA	Cái	1	- Công suất : 3000VA / 2700W - Điện áp vào: 220/230/240 VAC - Tần số nguồn vào: 50/60 Hz (40 ~ 70 Hz) - Điện áp ra: 220/230/240 VAC $\pm$ 1%. - Tần số nguồn ra: Đồng bộ với nguồn vào 50/60Hz $\pm$ 4Hz hoặc 50/60 Hz $\pm$ 0.05 Hz (chế độ ắc quy) - Hiệu suất : >91% (>97% - ECO Mode) - Cấp điện ngõ ra : IEC 10A * 4 & IEC 16A * 1 - Thời gian chuyển mạch: 0ms - Thời gian lưu điện: > 3,5 phút - Công nghệ : True Online, Sóng sine thật (true sin wave) - Hệ số công suất 0,9 cung cấp độ tin cậy cao. - Hiện thị LCD - Cổng giao tiếp : RS232, khe cắm mở rộng - Kích thước (R x D x C) (mm) : 190 x 393 x 330 - Khối lượng (kg) : 22,2 kg